

Модуль аналогового вывода «S01.AO08.01»

Модуль аналогового вывода S01.AO08.01 предназначен для вывода токовых сигналов и передачи по интерфейсу RS-485 через протокол Modbus RTU. Применяется как расширение ПЛК и как отдельное устройство под управлением персонального компьютера.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав каналов	8 каналов аналогового вывода
Гальваническая изоляция каналов групповая	3750 В
Разрядность ЦАП	12
Предел основной приведенной погрешности для 4-20 мА	±0,3%
Диапазон выходного токового сигнала	0..20 мА
RS-485	2 изолированных порта, протокол Modbus RTU
Гальваническая изоляция RS-485	5000 В
Напряжение питания	24 В
Потребляемая мощность, не более	7,2 Вт
Защита питающего напряжения от	переплюсовки
Индикация	8 светодиодных индикаторов работы каналов + 2 светодиодных индикатора состояния модуля (обмен, работа)
Программное обеспечение	«S01-config»
Масса	150 г
Крепление	DIN-рейка 35 мм
Рабочий диапазон температуры	от -40 до +60 °С
Рабочий диапазон влажности	от 10 до 95 %
Размеры (Д x Ш x В)	109x22,5x113 мм
Подключение	Модульная конструкция, магистральная шина RS-485 с линией питания
Гарантия	36 месяцев

