



Модуль аналогового ввода «S01.AI08.01»

Модуль аналогового ввода S01.AI08.01 предназначен для ввода унифицированных токовых сигналов и передачи по интерфейсу RS-485 через протокол Modbus RTU. Применяется как расширение ПЛК и как отдельное устройство под управлением персонального компьютера.

*Сертифицированы в Росреестре как средство измерения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав каналов	8 каналов аналогового ввода
Гальваническая изоляция каналов	3000 В
Диапазон входного сигнала	0-20 мА
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности	±0,1 %
Тип входного сигнала	унифицированный токовый сигнал
Интерфейс RS-485	2 шт., протокол Modbus RTU
Гальваническая изоляция RS-485	5000 В
Напряжение питания	24 В
Потребляемая мощность, не более	4,8 Вт
Защита питающего напряжения от	переплюсовки
Индикация	8 светодиодных индикаторов работы каналов + 2 светодиодных индикатора состояния модуля (обмен, работа)
Программное обеспечение	«S01-config»
Масса	150 г
Крепление	DIN-рейка 35 мм
Рабочий диапазон температуры	от -40 до +60 °С
Рабочий диапазон влажности	от 10 до 95 %
Размеры (Д x Ш x В)	109x22,5x113 мм
Подключение	Модульная конструкция, магистральная шина RS-485 с линией питания
Гарантия	36 месяцев

